



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. Мира, д. 14, Уфа, 450064 Телефон: (347) 279-98-95, Факс: (347) 279-97-49
E-mail: aup@priuralnadzor.ru <http://www.zural.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 29-17/972-рп/б/П

Законному представителю
МБОУ «Лицей № 1 г. Салават РБ»
Юридический адрес:
453261, РБ, г. Салават, ул. Ленина, д. 14
Почтовый адрес:
453261, РБ, г. Салават, ул. Ленина, д. 14

«25» августа 2017года

(дата вынесения предписания)

Государственный инспектор Западно-Уральского управления Ростехнадзора Хабибуллин Тагир Нуруллович, при проведении проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1 городского округа г. Салават Республики Башкортостан» (МБОУ «Лицей № 1 городского округа г. Салават РБ»), ОГРН 1100266000856, ИНН 0266033830 на предмет соблюдения обязательных требований в области энергетической безопасности, на основании распоряжения от 18.07.2017г. № 972-рп/б, выявил не выполнение предписания № 29-17/402-рп/б/П от 20.04.2017. По результатам проверки составлен Акт от 25.08.2017 № 29-17/972-рп/б/А.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в присутствии: Хабибуллина Кадыра Якуповича – директора МБОУ «Лицей № 1 городского округа г. Салават РБ»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Лицей №1 городского округа г. Салават Республики Башкортостан (МБОУ «Лицей № 1 городского округа г. Салават РБ»), ОГРН 1100266000856, ИНН 0266033830 принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Лицу ответственному за электрохозяйство пройти проверку знаний на 4 группу по электробезопасности	П.1.2.7. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г.	30.09.2017

2.	Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током присваивать группа 1 по электробезопасности.	П.1.4.4. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г.	30.09.2017
----	---	---	------------

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 450064, РБ, г. Уфа, ул. Мира, 14 до 05.10.2017.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 ч.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

С предписанием ознакомлен Хабибуллин Кадыр Якупович
(Ф.И.О. законного представителя/представителя по доверенности, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи _____

Должностное лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор Западно-Уральского управления Ростехнадзора

Т.Н.Хабибуллин

Экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получил:

директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1 городского округа г. Салават Республики Башкортостан»

Хабибуллин Кадыр Якупович
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание направлено по почте: